國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編 號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
1	綜二館電通中心 743	<1	106/04/12	符合規定
2	綜二館教務處 2F 茶水間	<1	106/04/12	符合規定
3	綜二館學科所 4F 茶水間	<1	106/04/12	符合規定
4	綜三館統計所 8F 會議室	<1	106/04/12	符合規定
5	物理館 1F	<1	106/04/12	符合規定
6	圖書館 3F 讀者區廁所旁	<1	106/04/12	符合規定
7	圖書館 5F 讀者區茶水間	<1	106/04/12	符合規定
8	資電館資工系 531	<1	106/04/12	符合規定
9	工程四館 301	<1	106/04/12	符合規定
10	人社院 C404	<1	106/04/12	符合規定
11	圖書館人社分館 2F	<1	106/04/12	符合規定
12	校友體育館	<1	106/04/12	符合規定
13	工科館 東 5F	<1	106/04/12	符合規定
14	台積館 3F 茶水間	<1	106/04/12	符合規定
15	清齋 DE 棟 5F 電梯前	<1	106/04/12	符合規定
16	清齋 D 棟 3F 洗衣間	<1	106/04/12	符合規定
17	清齋 D 棟 6F 洗衣間	<1	106/04/12	符合規定
18	儒齋 C 棟 5F	<1	106/04/12	符合規定
19	儒齋 C 棟 7F	<1	106/04/12	符合規定
20	靜齋 2F 208	<1	106/04/12	符合規定
21	慧齋 2F 218	<1	106/04/12	符合規定
22	文齋 2F 202	<1	106/04/12	符合規定
23	雅齋 1F 122	<1	106/04/12	符合規定
	以下空白			

台灣檢驗科技股份有限公司
環安衛事業群
實驗報告章
TEL:22993939
FAX:22993230
新北市五股區新北產業園區五工路105-1號

註 1.飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群：6CFU/100mL

實 驗 室
主任郭淑清